

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení****„Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“**

Zadavatel 23.01.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele.

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976>

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovníce Městského úřadu v Klatovech:

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz

Bc. Pavla Hilscher, pracovníce odboru rozvoje města
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek: **do 07.03.2018, 10:00 h**

Předpokládaná cena: **13.226.000,00 Kč bez DPH, 16.003.460,00 vč. DPH**

Termín realizace: zahájení plnění do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo,
ukončení plnění do 5 měsíců od zahájení plnění,
(předpoklad 04–08/2018).

V Klatovech 28.02.2018

Č.j.: ORM/746/18/Hi

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 313

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 28.02.2018

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení****„Stavební úpravy technologie SCZT – Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Znění dotazu č. 1 z 27.02.2018:

Dle vyjádření našeho dodavatele potrubí odbočka paralelní, kovaná 4.tř. - DN100/32 - T-kus 114,3-42,4 neexistuje. Prosím o upřesnění. Jedná se o položky v rozpočtu C-Horkovod, úsek D 5, č. 10, 11 a 12.

Odpověď k dotazu č. 1:

Po prověření se jedná skutečně o nesprávnou položku v otázce dostupného rozměru odbočky. Zadavatel v souladu s použitím normy ČSN EN 10 253-2, zabývající se rozměry standardních fitinek (redukce oblouky a odbočky) podává toto upřesnění:

V daném případě se jedná o odbočky ve čtvrté řadě:

100/32	nutno nahradit rozměrem 100/40 s následnou redukcí (114,3x6,3/48,3x4,0 mm + redukce 48,3x4,0/42,4x4,0 mm)
100/50	114,3x6,3/60,3x4,0 mm
80/50	88,9x6,3/60,3x4,0 mm

Závěr:Tímto vysvětlením nedochází ke změně projektové dokumentace ani soupisu prací s výkazem výměr. Termín pro podání nabídek zůstává nezměněn a platí tedy původní **lhůta pro podání nabídek, tj. 07.03.2017, 10:00 h.**

S pozdravem

Bc. Pavla Hilscher, v.r.

referentka odboru rozvoje města

a osoba pověřená zadavatelem