

Č. j.: ORM/163/23/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

Datum: 16.01.2023

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023, 1. část“

Znění dotazu č. 1 z 12.01.2023:

1) Při zpracování nabídky jsme zjistili rozpor mezi výkresovou dokumentací a soupisem prací. V SO 101-1 - KOMUNIKACE Masarykova ul. I. část (Wolkerova - Kollárova) je v soupisu prací položka č. 10 "564871111 - Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 250 mm".

Tato konstrukční vrstva se ve vzorovém příčném řezu nevyskytuje.

V SO 102-1 - KOMUNIKACE Masarykova ul. II. část (Kollárova - Úzká) jsou v soupisu prací položky č. 7 „Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 200 mm“ a č. 9 „Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm“, které se v příslušném vzorovém řezu rovněž nevyskytují.

Jsou tyto tři položky v soupisu prací navíc?

Mohl by zadavatel vysvětlit tyto rozpory, případně předložit upravený soupis prací?

2) V příčných řezech komunikace je uvedena frakce kameniva u vrstev ze štěrkodrtě 32 – 63 mm. Při dodržení uvedené frakce by se nejednalo o štěrkodrt'.

Má uchazeč uvažovat se štěrkodrtí např. frakce 0 - 63 mm nebo s drceným kamenivem frakce 32 – 63 mm? V druhém případě by v mezi vrstvou štěrku a podkladní vrstvou z obalovaného kameniva měla být vyrovnávací vrstva z kameniva jemnější frakce.

Odpověď k dotazu č. 1:

1) Tyto tři položky/konstrukční vrstvy se v příčném řezu nenachází, avšak platí znění rozpočtu v plném rozsahu – není tudíž nutno upravovat soupis prací.

2) Jedná se o administrativní chybu autora situace, zadavatel preferuje použití kameniva o frakci 0-63 mm – soupis prací se nemění.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 23.01.2023, 10:00 h.** Dokument je zveřejněn na profilu zadavatele.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová v. r.
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ