

Č. j.: ORM/167/23/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

Datum: 16.01.2023

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část“

Znění dotazu č. 2 z 12.01.2023:

1) Dle vyjádření správce veřejného osvětlení mají být rozvaděče RS8 a RS vybudované v předchozích etapách propojeny kromě kabelu CYKY 4x10 také kabelem AYKY 4x35, který ovšem v rozpočtu a dokumentaci chybí.

Doplň zadavatel chybějící kabel do výkazu výměr?

2) Dále dle správce veřejného osvětlení musí být vyměněna stávající RS u bufetu Triangl, protože její současná kapacita neumožní zapojení nových kabelů z této etapy. Je zapotřebí 8 pojistkových sad.

Doplň zadavatel chybějící pilíř do výkazu výměr?

3) Ve výkazu výměr jsou uvedeny demontáže pouze 3ks stávajících stožárů VO v části Hlávková – Čechova. Ve skutečnosti se jedná o 3ks v části Podhůrecká – Hlávková a 2ks v části Hlávková – Čechova.

Doplň zadavatel chybějící stožáry do výkazu výměr?

Odpověď k dotazu č. 2:

1) Propojení jednotlivých etap kabelem AYKY 4x35 bude vyřešeno v souběhu se stavbou samostatným projektem. Výkaz výměr zůstává beze změn.

2) Výměna stávající RS u bufetu Triangl bude vyřešeno v souběhu se stavbou samostatným projektem. Výkaz výměr zůstává beze změn.

3) Ve výkazu výměr jsou uvedeny demontáže sloupů:

V objektu Komunikace úsek Podhůrecká-Hlávková: pod položkou 56 966077141R00 odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg 5 ks.

V objektu Komunikace úsek Hlávková-Čechova: pod položkou 135 96207171R00 bourání kovových sloupů litinových nebo nýtovaných 3t. Výkaz výměr zůstává beze změn.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 23.01.2023, 10:00 h.** Dokument je zveřejněn na profilu zadavatele.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová v. r.
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ