

Spis. zn.: OVÚP/6116/20/Han
Č.j.: OVÚP/7319/20/Han
Vyřizuje: Ing. Jiří Hanzlík
Tel.: 376 347 228
E-mail: jhanzlik@mukt.cz
Datum: 24.9.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IČO 28544391, Lomená 4, 273 08 Pchery

(dále jen "žadatel") podal dne 15.7.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Koryta KT - NN

na pozemku st. p. 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 7/2, 8, 9, 11, 12/1, 12/2, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 19, 20/1, 22/1, 23, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30/1, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 55, 57, 59, 60, 61, 66, 67/1, 68, 72, 73, 74, 75, parc. č. 1/2, 2, 3, 7, 10, 11, 15, 16/2, 18, 23, 24, 29/1, 29/2, 34, 35, 42/1, 47, 48, 49, 54, 58/1, 72, 77, 82, 83/1, 83/3, 83/4, 85/3, 104, 217/2, 217/4, 222/2, 222/6, 222/8, 265/2, 265/3, 488/2, 498/3, 778/2, 778/3, 778/11, 778/12, 969/1, 969/3, 969/4, 969/18, 969/21, 974, 989/3, 989/4, 993, 1010, 1011/1, 1011/3, 1025/1, 1025/2, 1031, 1034 v katastrálním území Koryta u Bezděkova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Kabelové vedení nízkého napětí.
- Jedná se o demontáž stávajícího venkovního vedení nízkého napětí. Přepojení stávajících odběratelů bude provedeno pomocí nového kabelového vedení nízkého napětí, které bude ukončeno ve stávajících distribučních trafostanicích. Nové kabelové vedení bude ukládáno podél stávajícího oplocení, domů v chodníku, v místních komunikacích.
- Budou použity přípojkové skříně typu SS a rozpojovací skříně typu SR. Kabelové skříně SS a SR budou umístěny v pilířích z VPC cihel. Výška kabelové skříně se standardně umísťuje 0,6 m nad terén, v místech se zádlazbou a pravidelným odklizením sněhu lze umístit kabelovou skříň i níže, ne však méně než 0,4 m.
- Přejechy komunikací bude zajištěn protlakem o pr. 110/160 mm v hl. 1,2 m pod niveletou vozovky. Přejechy vjezdů budou provedeny překopy s hloubkou kabelové rýhy 80 cm.
- Vedení HDV:
- Vedení HDV bude napojeno v nově vybudovaných kabelových skříních umístěných na objektech, v pilíři v oplocení nebo v pilíři na veřejném pozemku. Ve stávajících elektroměrových rozvaděčích bude vedení HDV ukončeno na přívodních svorkách

stávajícího hlavního jističe nebo bude naspojováno na stávající HDV pomocí kabelových spojek pro daný typ kabelu.

- č.p.51

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku k RD a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 41

- kab. skříň SS300 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- stáv. bet. sloup který prochází budovou bude na žádost p. Grassla ponechán. Nutná domluva s p. Grasslem tel: 607 700455

- HDV trasováno v pozemku k RD a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.
parc.č 66 – pumpa

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři na hranici pozemku u budovy. Osazeny pojistky 00-50

- HDV trasováno k budově do stávajícího ER, délka cca 10m, CYKY 4x10.

- Parc.č. 102/2 – dílna

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-80

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 15m, CYKY 4x16.

č.p. 53

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 23

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

č.p. 35

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 10m, CYKY 4x10.

č.p. 55

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10.

č.p. 67

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 100m, CYKY 4x16.

č.p. 43

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10.

č.p. 27

- kab. skříň SS300 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 3x sada 00-40 (čp.27, čp.46, čp.62)

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 15m, CYKY 4x10.

č.p. 46

- přípojné místo v kab. skříni SS300 ve zděném pilíři v oplocení u č.p.27.

- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 50m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chráničce a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 62

- přípojné místo v kab. skříni SS300 ve zděném pilíři v oplocení u č.p.27.

- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chráničce a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 16

- nové kabelové vedení se napojí do stáv. SS/16.

- HDV do ER zůstane zachované.

č.p. 15

- přípojné místo v kab. skříni SR522/R9 ve zděném pilíři v oplocení. Pro stáv. odběr budou osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.e. 1

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 31

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 95m, CYKY 4x16.

č.p. 14

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

č.p. 13

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 70m, CYKY 4x10.

č.p. 12

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 8m, CYKY 4x10.

č.p. 34

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 32

- kab. skříň SS200/R10 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- na volnou pozici v přípojkové skříni bude napojena fotovoltaika
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER (pro ER 32), délka cca 20m, CYKY 4x10.
- kab. skříň SS200/R10 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- na volnou pozici v přípojkové skříni bude napojena fotovoltaika
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER (pro ER 32), délka cca 20m, CYKY 4x10.
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER (pro ER 32A), délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 25

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení na hranici parc.č. 36 a parc.č.37. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.25 a č.p.26).
- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chrániče a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 26

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení na hranici parc.č. 36 a parc.č.37. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.25 a č.p.26).
- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chrániče a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 11

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení u č.p.39. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.39 a č.p.11).
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 39

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.39 a č.p.11).
- přepojen ER, který bude umístěn vedle příp. skříně. HDV délka 3m

č.p. 10

- kab. skříň SS200/R11 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 50m, CYKY 4x10.

č.p. 49

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 60m, CYKY 4x10.

č.p. 38

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno přes koryto potoka a poté ve fasádě RD do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10. V korytu potoka bude kabelové vedení HDV uloženo v chrániče a svah opraven tak aby nedocházelo k sesunu.

č.p. 9

- kab. skříň SS300/R12 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.9, stodola)

- HDV čp.9 trasováno v pozemku a poté sklepem do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

- HDV stodola trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 6

- kab. skříň SS100 do výklenku v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení příp. skříňě. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a v zateplené fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10. Nutno vrátit fasádu do původního stavu!

č.p. 8

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 7

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (čp.7 a č.p.42)

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

č.p. 42

- kab. skříň SS200 umístěna u č.p.7 ve zděném pilíři.

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 60m, CYKY 4x10.

č.p. 54

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 28

- kab. skříň SS200/R13 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10.

č.p. 65

- kab. skříň SS100 ve výklenku ve zdi. Bude provedena úprava obvodové zdi po osazení příp. skříňě. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 52

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 5

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Pro č.p.5 osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 33

- kab. skříň SS200 u č.p.5 ve zděném pilíři v oplocení. Pro č.p.33 osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 70m, CYKY 4x10.

č.p. 4

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 60m, CYKY 4x10.

č.p. 47

- kab. skříň SS300 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny 2 sady pojistek 00-40 pro č.p.47 (elektroměry vedle příp. skříně v oplocení).

- HDV propojení příp. skříně a 2x ER. Délka HDV cca 2x 5m.

č.p. 24

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 60m, CYKY 4x10.

č.p. 3

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 45m, CYKY 4x10.

č.p. 2

- Kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 45m, CYKY 4x10.

č.p. 40

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 35m, CYKY 4x10.

č.p. 19

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10.

č.p. 18

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 20m, CYKY 4x10.

č.p. 21

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.21 a parc.č.10)

- HDV pro č.p.21 trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10.

Parc.č.10

- kab. skříň SS200 u č.p.21 ve zděném pilíři v oplocení. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.21 a parc.č.10)
- HDV trasováno před oplocením, v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10.

č.p. 22

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 25m, CYKY 4x10

č.p. 1

- kab. skříň SS200 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.1 a VO)
- HDV pro č.p.1 zapojeno do ER který bude umístěn vedle přípojkové skříně. Délka HDV cca 5m CYKY 4x10.

VO

- kab. skříň SS200 u č.p.1 ve zděném pilíři v oplocení. Osazeny dvě sady pojistek 00-40 (č.p.1 a VO)
- HDV trasováno v pozemku před oplocením a zapojeno do stávajícího ER, délka cca 10m, CYKY 4x10

č.p. 66

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV zapojeno do ER který bude umístěn vedle přípojkové skříně. Délka HDV cca 5m CYKY 4x10.

parc.79 – garáž

nové kabelové vedení NN bude zapojeno do stáv. přípojkové skříně SS/P5

č.p. 44

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 40m, CYKY 4x10

č.p. 60

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku do stávajícího ER, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 17

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 10m, CYKY 4x10

č.p. 46

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40
- HDV trasováno v pozemku a ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 30m, CYKY 4x10

č.p. 59

- stáv. rozpojovací skříň SR/R1 bude přepojena na nové kabelové vedení NN. Pro č.p.59 osazeny pojistky 01-40.

č.p. 58

- kab. skříň SS100 ve ve výklenku v obvodové zdi RD. Bude provedena úprava po osazení příp. skříňě. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 57

- kab. skříň SS100 ve ve výklenku v obvodové zdi RD. Bude provedena úprava po osazení příp. skříňě. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 56

- kab. skříň SS100 ve ve výklenku v obvodové zdi RD. Bude provedena úprava po osazení příp. skříňě. Osazeny pojistky 00-40

- HDV trasováno ve fasádě do stávajícího ER, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 61

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV napojeno do stávajícího ER vedle nové příp. skříňě, délka cca 5m, CYKY 4x10

č.p. 29

- kab. skříň SS100 ve zděném pilíři v oplocení. Bude provedena úprava oplocení po osazení pilíře. Osazeny pojistky 00-40

- HDV napojeno do stávajícího ER vedle nové příp. skříňě, délka cca 30m, CYKY 4x10

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 31, 32/2, 48, 77, 79, parc. č. 12, 14/2, 28, 38, 42/2, 44/3, 55, 63, 84, 86/3, 217/3, 222/4, 772/15, 778/5, 779/3, 969/19, 969/20, 971/2, 977/2, 1009/4, 1016/2, 1032, 1035, 1036 v katastrálním území Koryta u Bezděkova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bezděkov, Koryta č.p. 37 a č.p. 50

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona (dodejky)

Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IDDS: cm7madr

Účastníci podle § 85 odst. 1 a) písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Petr Rendl, Habartice č.p. 35, 339 01 Klatovy 1
Pavel Homolka, Koryta č.p. 29, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Marie Homolková, Koryta č.p. 29, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Václav Švejda, Koryta č.p. 61, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jana Švejdová, Koryta č.p. 61, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Miloslav Kovařovic, Tajanov č.p. 26, 339 01 Klatovy 1
Jarmila Šlechtová, Koryta č.p. 58, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Pavla Vyskotová, Koryta č.p. 59, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Karel Soběhart, Koryta č.p. 46, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Pavel Kadlec, Bezděkov č.p. 223, 339 01 Klatovy 1
Mgr. Markéta Turjanicová, Koryta č.p. 60, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Josef Soběhart, Koryta č.p. 60, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Šárka Teršová, Koryta č.p. 66, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jaroslav Nejdí, Koryta č.p. 3, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Josef Vavříčka, Okrasná č.p. 108, Praha 10-Benice, 103 00 Praha 113
Martina Vavříčková, Okrasná č.p. 108, Praha 10-Benice, 103 00 Praha 113
Lenka Tichá, Týnec č.p. 36, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Milan Valečka, Koryta č.p. 4, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Václav Kubovec, Koryta č.p. 33, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Milan Huc, Koryta č.p. 52, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jiří Terš, Koryta č.p. 1, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Karolína Teršová, Koryta č.p. 1, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Ladislav Rendl, Dobřemilice č.p. 1, Čachrov, 341 42 Kolínec
Antonín Osvald, Havlíčkova č.p. 268, 340 22 Nýrsko
Pavel Ďuriš, Koryta č.p. 18, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jitka Ďurišová, Koryta č.p. 18, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Kateřina Haisová, Podsedky č.p. 352, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Štěpánka Haisová, Malá Víska č.p. 102, Vrhavěč, 339 01 Klatovy 1
Irena Bergová, Koryta č.p. 40, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Klára Jusková, Pod viaduktem č.p. 771/14, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Irena DeLave, Na Vysoké I č.e. 90, Vonoklasy, 252 28 Černošice
Jana Švejdová, Koryta č.p. 61, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Josef Václavík, Koryta č.p. 26, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jana Václavíková, Koryta č.p. 26, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Marie Šuldová, Koryta č.p. 25, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Mgr. Václava Králová, Koryta č.p. 28, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Miroslava Hájková, Koryta č.p. 54, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Pavel Kovářík, Koryta č.p. 49, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Bc. Olga Kováříková, Koryta č.p. 49, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Martin Babinec, Koryta č.p. 6, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Renata Babincová, Koryta č.p. 6, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jan Tichý, Koryta č.p. 7, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Josef Švejda, Koryta č.p. 42, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Miroslava Švejdová, Koryta č.p. 42, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Věra Kubaláková, Koryta č.p. 8, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jiří Císlar, Koryta č.p. 9, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Václav Osvald, Koryta č.p. 10, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Ing. Petr Kovářík, Koryta č.p. 11, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Lenka Němečková, Koryta č.p. 32, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Petr Dolejší, Koryta č.p. 34, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Alena Dolejší, Koryta č.p. 34, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Růžena Kasalová, Pod sady č.p. 1772/11, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Anna Maxová, Pod Hůrkou č.p. 513, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Wolfgang Peter Hein, 85435 Erding, Spolková republika N
Marcela Hein, Drslavice č.p. 18, 339 01 Klatovy 1
Jiří Dlouhý, U Nadýmače č.p. 376/8, Praha 10-Uhříněves, 104 00 Praha 114
Miroslav Havlík, Počernická č.p. 514/54, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Jaroslava Novotná, Koryta č.p. 15, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Milena Joglová, Západní č.p. 1322/12, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Miroslav Řeřicha, Koryta č.p. 43, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Zdeněk Bureš, Koryta č.p. 35, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Zdeňka Ponocná, Koryta č.p. 55, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Libor Havlík, Koryta č.p. 67, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Tomáš Janda, Koryta č.p. 23, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Czesława Kadlec, Koryta č.p. 53, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Lenka Grasslová, Koryta č.p. 41, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Zdeňka Kadlecová, Koryta č.p. 51, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Zemědělské družstvo Koryta, IDDS: 7xhrc4w
Milena Joglová, Západní č.p. 1322/12, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Iveta Stachová, Laudova č.p. 1004/24, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Ing. Vladislav Toman, Luby č.p. 51, 339 01 Klatovy 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Obec Bezděkov, IDDS: dtpbvp8
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Richard Toman, Koryta č.p. 38, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Petr Král, Koryta č.p. 28, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Mgr. Václava Králová, Koryta č.p. 28, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Miroslav Havlík, Počernická č.p. 514/54, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Jaroslava Novotná, Koryta č.p. 15, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Václav Petráš, Koryta č.p. 27, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Ivana Petrášová, Koryta č.p. 27, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
František Strnad, Koryta č.p. 62, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Božena Strnadová, Koryta č.p. 62, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Anděla Pflanzarová, Koryta č.p. 45, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1
Jaromír Pflanzler, Koryta č.p. 45, Bezděkov, 339 01 Klatovy 1

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st. p. 31, 32/2, 48, 77, 79, parc. č. 12, 14/2, 28, 38, 42/2, 44/3, 55, 63, 84, 86/3, 217/3, 222/4, 772/15, 778/5, 779/3, 969/19, 969/20, 971/2, 977/2, 1009/4, 1016/2, 1032, 1035, 1036 v katastrálním území Koryta u Bezděkova.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Bezděkov (dodejky)

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Bezděkově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

dotčené správní úřady:

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1